

УТВЕРЖДЕНО
 Постановление
 Министерства здравоохранения
 Республики Беларусь
 28 июня 2012 №82

Гигиенический норматив
 «Показатели безопасности и
 безвредности для человека
 естественного, искусственного
 и совмещенного освещения
 помещений жилых зданий»

№ п/п	Помещения	Рабочая поверхность, плоскость нормирования коэффициента естественного освещения (далее – КЕО) и освещен- ности (Г – горизонтальная, В – вертикальная), а также высота плоскости над полом, м	Естественное освещение		Совмещенное освещение		Искусственное освещение		
			КЕО e_n , %		КЕО e_n , %		Освещенность рабочих поверхностей, лк	Показатель дискомфорта, М, не более	Коэффи- циент пульсации освещен- ности, Кп, %, не более
			При верхнем или комби- нированном освещении	При боковом естественном освещении	При верхнем или комби- нированном освещении	При боковом естественном освещении			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Жилые комнаты, гостиные, спальни, за	Г-0,0	2,0	0,5	-*	-	150**	-	-

	исключением жилых комнат общежитий								
2.	Жилые комнаты общежитий	Г-0,0	2,0	0,5	-	-	150	-	-
3.	Кухни, кухни-столовые	Г-0,0	2,0	0,5	1,2	0,3	150**	-	-
4.	Детские	Г-0,0	2,0	0,7	-	-	200**	-	-
5.	Кабинеты, библиотеки	Г-0,0	3,0	1,0	1,8	0,6	330**	-	-
6.	Внутриквартирные коридоры, холлы	Г-0,0	-	-	-	-	50**	-	-
7.	Кладовые, подсобные	Г-0,0	-	-	-	-	30**	-	-
8.	Гардеробные	Г-0,0	-	-	-	-	75**	-	-
9.	Сауна, раздевалки	Г-0,0	-	-	-	-	100	-	-
10.	Плавательный бассейн	Г-0,0 Г-поверхность воды	2,0	0,5	1,2	0,3	100**	60**	20**
11.	Тренажерный зал	Г-0,0	-	-	1,2	0,3	150**	60**	20**
12.	Бильярдная	Г-0,8	-	-	-	-	300**	40**	20**
13.	Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые	Г-0,0	-	-	-	-	50**	-	-
Вспомогательные помещения									
14.	Помещения консьержа	Г-0,0	2,0	0,5	1,2	0,3	150	60	20
15.	Лестничные марши и площадки	Г-0,0	-	-	0,1	0,1	20	-	-
16.	Вестибюли, коридоры,	Г-0,0	-	-	-	-	20	-	-

	галереи, лифтовые холлы и другие помещения, не указанные в пунктах 14, 15, 17 – 19 настоящего Гигиенического норматива								
17.	Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры	Г-0,0	-	-	-	-	20	-	-
18.	Основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков	Г-0,0	-	-	-	-	20	-	-
19.	Шахты лифтов	Пол прямка	-	-	-	-	5***	-	-

* Отсутствие предъявляемых требований.

** В жилых домах и квартирах жилых домов приведенные значения освещенности на рабочей поверхности, показателя дискомфорта и коэффициента пульсации освещенности являются рекомендуемыми.

*** Норма указана для ламп накаливания.

УТВЕРЖДЕНО
 Постановление
 Министерства здравоохранения
 Республики Беларусь
 28 июня 2012 №82

Гигиенический норматив
 «Показатели безопасности и
 безвредности для человека
 естественного, искусственного
 и совмещенного освещения
 помещений общественных
 зданий»

№ п/п	Помещения	Рабочая поверхность, плоскость нормирования коэффициента естественного освещения (далее – КЕО) и освещенности (Г – горизонталь- ная, В – вертикальная), а также высота плоскости над полом, м	Естественное освещение		Совмещенное освещение		Искусственное освещение				
			КЕО e_n , %		КЕО e_n , %		Освещенность, лк		Показа- тель диском- форта, М, не более	Кoeffи- циент пульсаци и освещен- ности, Кп, %, не более	
			При верхнем или комбинирован- ном освещении	При боковом естествен- ном освещении	При верхнем или комбинирован- ном освещении	При боковом естествен- ном освещении	При комбинирован- ном освещении	При общем освеще- нии			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административные здания (министерства, комитеты, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и другие)											
1.	Кабинеты,	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	400	200	300	40	15

	рабочие комнаты										
2.	Проектные залы и комнаты конструкторские, чертежные бюро	Г – 0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	600	400	500	40	10
3.	Машинописные бюро	Г – 0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	40	10
4.	Помещения для посетителей	Г – 0,8	-*	-	-	-	400	200	300	40	15
5.	Читальные залы	Г – 0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	40	15
6.	Помещения записи и регистрации читателей, тематических выставок, новых поступлений	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	400	200	300	40	15
7.	Читательские каталоги	Фронт карточек: В – 1,0	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20
8.	Лингафонные кабинеты	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15
9.	Книгохранилища, архивы, фонды открытого доступа	Стеллажи: В – 1,0	-	-	-	-	-	-	75	-	-
10.	Переплетно- брошюровочные помещения	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15
11.	Помещения для ксерокопирова- ния	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	300	40	15
12.	Макетные, столярные, ремонтные	Г – 0,8	3,0	1,2	2,1	0,9	750	220	300	40	15/20

	мастерские										
13.	Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ	Г – 0,8 Экран монитора: В – 1,2	3,5 -	1,2 -	2,1 -	0,7 -	500 -	300 -	400 200	15 -	5 -
14.	Конференц-залы, залы заседаний	Г – 0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	300	75	60
15.	Кулуары (фойе)	Г – 0,0	-	-	-	-	-	-	150	-	-
16.	Лаборатории органической и неорганической химии, препаратормские	Г – 0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	40	10
17.	Аналитические лаборатории	Г – 0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	600	400	500	40	10
18.	Весовые, термостатные	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	400	400	200	40	15
19.	Лаборатории научно-технические (кроме организаций здравоохранения): термические, физические, спектрографические, тилометрические, фотометрические, микроскопные, рентгеновские,	Г – 0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	40	10

	рентгеноструктурного анализа, механические, радиоизмерительные, электронных устройств											
20.	Фотокомнаты, дистилляторные	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20	
21.	Архивы проб, хранения реактивов	В - 1,0	-	-	-	-	-	-	100	60	20	
22.	Моечные	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15	
Банковские и страховые учреждения												
23.	Операционный зал, кредитная группа, кассовый зал, помещения пересчета денег	Г – 0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	15	10	
24.	Помещения отдела инкассации, инкассаторная	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	300	40	15	
25.	Предкладовая, кладовая ценностей, депозитарий	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20	
26.	Серверная, помещения межбанковских электронных расчетов, помещения аппаратуры криптозащиты	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	400	40	10	

27.	Помещения вводно-кабельного оборудования	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20
28.	Помещение алфавитно-цифровых печатающих устройств, кабины персонализации	Г – 0,8	-	-	2,1	0,7	500	300	400	40	10
29.	Комната изготовления, обработки и хранения идентификационных карт, процессингового центра по пластиковым карточкам	Г – 0,8	-	-	2,1	0,7	-	-	400	40	10
30.	Помещения для обслуживания физических лиц	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	300	40	15
31.	Помещение сейфовой	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	150	60	20
32.	Смотровой коридор	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	75	-	-
Учебные помещения, мастерские учреждений общего среднего образования, учреждений профессионально-технического образования, учреждений среднего специального образования, учреждений высшего образования, учреждений специального образования, учреждений дополнительного образования взрослых, специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений											
33.	Учебные помещения, мастерские учреждений	Рабочие столы и парты: Г – 0,8	4,0	1,5	2,1	1,3	-	-	400	40	10
			-	-	-	-	-	-	400	-	10

	общего среднего образования, учреждений среднего специального образования, учреждений специального образования, специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений	Середина доски: В – 1,5**									
34.	Учебные помещения, мастерские учреждений профессионально-технического образования, учреждений дополнительного образования взрослых, учреждений высшего образования	Г – 0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	-	-	400	40	10
35.	Кабинеты информатики и вычислительной техники	Г – 0,8 Экран дисплея: В – 1,0	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	15	10
			-	-	-	-	-	-	200	-	-
36.	Учебные	Г – 0,8	4,0	2,0	2,1	1,8	-	-	500	40	10

	кабинеты технического черчения и рисования	Рабочие, чертежные доски, рабочие столы В – на доске	-	-	-	-	-	-	500	40	10
37.	Лаборантские при учебных кабинетах	Г – 0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	15	10
38.	Мастерские по обработке металлов и древесины	Верстаки, рабочие столы Г – 0,8	-	-	3,0	1,2	1000	200	500	40	15
39.	Инструменталь- ная, комната мастера- инструктора	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15
40.	Кабинеты обслуживающих видов труда	Г – 0,8	4,0	1,5	2,1	1,3	-	-	400	40	10
41.	Помещения для занятий физической культурой и спортом	Г – 0,0 В – 2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения	2,5 -	0,7 -	1,5 -	0,4 -	- -	- -	200 75	60 -	20 -
42.	Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	50	-	-
43.	Крытые плавательные бассейны	Г – поверхность воды	2,0	0,5	1,5	0,4	-	-	150	60	20
44.	Актовые залы, киноаудитории	Г – 0,0	-	-	-	-	-	-	200	90	-
45.	Эстрады актовых залов	В – 1,5	-	-	-	-	-	-	300	-	-

46.	Кабинеты и комнаты преподавателей	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15
47.	Рекреации	Г – 0,0	2,0	0,5	1,2	0,3	-	-	150	90	-
Учреждения досугового назначения											
48.	Залы многоцелевого назначения	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	400	40	10
49.	Зрительные залы театров, концертные залы	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	300	60	-
50.	Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	200	90	-
51.	Помещения игровых автоматов, настольных игр	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	300	40	15
		В – 1,5	-	-	-	-	-	-	150	-	-
52.	Бильярдная	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	300	40	15
53.	Зал компьютерных игр	Экран: В – 1,2;	-	-	-	-	-	-	150	-	-
		Г – 0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	40	15
54.	Видеокомплекс (видеозал, видеокафе)	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	150	90	-
55.	Выставочные залы	Г – 0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	90	-
56.	Зрительные залы кинотеатров	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	75	90	-
57.	Фойе кинотеатров,	Г – 0,0	-	-	-	-	-	-	150	90	-

	клубов										
58.	Комнаты кружков и музыкальные классы	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300 (500)***	60	20
59.	Кино-, звуко- и светооператорские	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	150	60	20
Учреждения дошкольного образования											
60.	Приемные	Г – 0,0	-	-	-	-	-	-	300	25	15
61.	Раздевалочные	Г – 0,0	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	300	60	15
62.	Групповые, игровые, столовые, комнаты музыкальных и игровых занятий	Г – 0,0	4,0	1,5	-	-	-	-	200 (400)***	15	10
63.	Спальные	Г – 0,0	2,0	1,5	-	-	-	-	75 (150)***	25	15
64.	Изоляторы, комнаты для заболевших детей	Г – 0,0	2,0	0,5	-	-	-	-	200	25	15
Санатории, дома отдыха											
65.	Палаты, спальные комнаты	Г – 0,0	2,0	0,5	-	-	-	-	150	25	15
Физкультурно-оздоровительные учреждения											
66.	Залы спортивных игр	Г – 0,0 В – 2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения	3,0 -	1,0 -	1,8 -	0,6 -	- -	- -	200 75	60 -	20 -
67.	Залы аэробики,	Г – 0,0	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20

	гимнастики, борьбы										
68.	Кегельбан	Г – 0,0	-	-	-	-	-	-	200	60	20
69.	Зал плавательного бассейна	Г – повреж- ность воды	2,0	0,5	1,2	0,3	-	-	150	60	20
Предприятия общественного питания											
70.	Обеденные залы ресторанов, кафе, баров, столовых буфетов, закусочных	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20
71.	Раздаточные	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	300	40	15
72.	Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные цехи	Г – 0,8	-	-	1,2	0,3	-	-	200	60	20
73.	Моечные посуды	Г – 0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	200	60	20
74.	Кондитерские цехи, помещения для производства мучных изделий	Г – 0,8	-	-	2,4	0,9	-	-	300	40	20
75.	Помещения для изготовления шоколада и конфет	Г – 0,8	-	-	2,4	0,9	-	-	400	40	20
76.	Помещения для производства мороженого, напитков	Г – 0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	40	20
77.	Помещения для производства продуктов,	Г – 0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	200	60	20

	упаковки готовой продукции, комплектации заказов										
78.	Загрузочные, кладовые	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	75	-	-
Магазины											
79.	Торговые залы супермаркетов	Г – 0,8	-	-	1,2	0,3	-	-	500	40	10
80.	Торговые залы магазинов без самообслуживания: продовольственных, книжных, одежды, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, игрушек и канцтоваров	Г – 0,8	-	-	1,2	0,3	-	-	300	40	15
81.	Торговые залы продовольственных магазинов и магазинов самообслуживания	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	400	40	10
82.	Торговые залы магазинов:	Г – 0,8	-	-	1,2	0,3	-	-	200	60	20

	посудных, мебельных, спорттоваров, стройматериалов										
83.	Примерочные кабины	В – 1,5	-	-	-	-	-	-	300	-	15
84.	Залы демонстрации новых товаров	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	300	60	20
85.	Отделы заказов, бюро обслуживания	Г – 0,8	-	-	1,2	0,3	-	-	200	60	20
86.	Помещения для подготовки товаров к продаже:										
86.1.	разрубочные, фасовочные, комплектующие отдела заказов;	Г – 0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	200	60	20
86.2.	помещения нарезки тканей, гладильные, мастерские магазинов радио- электротоваров	Г – 0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	40	15
87.	Помещения главных касс	Г – 0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	40	15
88.	Мастерские подгонки готового платья	Г – 0,8	-	-	2,1	0,7	500	300	400	40	10
89.	Рекламно- декорационные мастерские, мастерские	Г – 0,8	-	-	1,8	0,6	400	200	300	40	15

96.1.	изделий: пошивочные цехи;	Г – 0,8	-	-	4,2	1,5	2000	750	-	20	20
96.2.	закройные отделения;	Г – 0,8	-	-	4,2	1,5	-	-	750	20	10
96.3.	отделения ремонта одежды;	Г – 0,8	-	-	4,2	1,5	2000	750	-	20	20
96.4.	отделения подготовки прикладных материалов;	Г – 0,8	-	-	2,4	0,9	-	-	300	40	20
96.5.	отделения ручной и машинной вязки;	Г – 0,8	-	-	4,2	1,5	-	-	500	20	20
96.6.	утюжные, декатировочные	Г – 0,8	-	-	2,4	0,9	-	-	300	40	20
97.	Пункты проката:										
97.1.	помещения для посетителей;	Г – 0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	200	60	20
97.2.	кладовые	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	150	-	-
98.	Ремонтные мастерские:										
98.1.	изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы;	Г – 0,8	-	-	4,2	1,5	2000	750	-	20	20
98.2.	ремонт обуви, галантереи металлоизделий, изделий из пластмассы, бытовых электроприборов;	Г – 0,8	-	-	3,0	1,2	2000	750	-	40	20
98.3.	ремонт часов,	Г – 0,8	-	-	4,2	1,5	3000	300	-	20	20

98.4.	ювелирные и граверные работы; ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры	Г – 0,8	-	-	4,2	1,5	2000	200	-	20	20
99.	Студия звукозаписи:										
99.1.	помещения для записи и прослушивания;	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20
99.2.	фонотеки	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	200	-	-
Гостиницы											
100.	Бюро обслуживания, гостинные	Г – 0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20
101.	Помещения дежурного обслуживающего персонала	Г – 0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20
102.	Номера	Г – 0,0	2,0	0,5	-	-	-	-	150	-	20
Организации здравоохранения (больничные организации, амбулаторно-поликлинические организации, организации скорой (неотложной) медицинской помощи, организации переливания крови, санатории, санитарно-эпидемиологические организации, аптечные организации и организации медицинской техники, организации особого типа)											
Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные, родовые отделения											
103.	Операционная, помещения гипотермии	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	400	40	10
104.	Родовая, диализационная, реанимационные залы, перевязочные	Г – 0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	40	10
105.	Кабинет ангиографии	Г – 0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	40	10
106.	Предоперацион-	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15

	ная										
107.	Монтажные аппаратов искусственного кровообращения, искусственной почки и другие	Г – 0,8	-	-	4,2	1,5	-	-	400	20	10
108.	Помещения хранения крови	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	200	40	20
109.	Помещения хранения и приготовления гипса	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	75	-	-
Кабинеты врачей-специалистов											
110.	Кабинеты врачей-специалистов: хирургов, акушеров-гинекологов, травматологов-ортопедов, педиатров, инфекционистов, аллергологов-иммунологов, стоматологов; смотровые, приемносмотровые боксы	Г – 0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	40	10
111.	Кабинеты врачей-специалистов в амбулаторно-поликлинических учреждениях, не указанные в	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15

	пункте 110 настоящего Гигиенического норматива										
112.	Темные комнаты врачей-офтальмологов	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	20	-	10
Отделения функциональной диагностики и медицинской реабилитации											
113.	Кабинеты функциональной диагностики, эндоскопические кабинеты	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15
114.	Фотарии, кабинеты физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры	Г – 0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20
115.	Кабинеты:										
115.1	рентгенобронхоскопий и лапароскопий;	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20
115.2	гидротерапии, лечебные ванны, душевые залы;	Пол, Г – 0,0	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20
115.3	трудотерапии;	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15
115.4	для лечения сном;	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	50	25	-
115.5	галотерапии, криосауны, сауны	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	100	-	-
116.	Помещения подготовки парафина, озокерита,	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	75	60	-

	обработки прокладок, стирки и сушки простыней, холстов, брезентов, регенерации грязи										
Рентгеновское отделение											
117.	Рентгено-диагностический кабинет	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	50	-	-
118.	Кабинеты флюорографии, рентгеновских снимков	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	200	60	15
119.	Кабинеты для раздевания	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	75	-	-
Радиологическое отделение											
120.	Радиометрическая, дозиметрическая, кабинеты терапии излучениями высоких энергий, сканнерная	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15
121.	Кабина гамма-терапии	Г – 0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	-	-	400	40	10
122.	Конденсаторная	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	75	-	-
123.	Хранилище радиоактивных веществ	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	150	40	20
124.	Помещение хранения	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	75	-	-

	радиоактивных выделений и выдержки радиоактивных отходов										
Палаты											
125.	Палаты: детских отделений, для новорожденных; интенсивной терапии, послеоперационные, палаты матери и ребенка	Г – 0,0	3,0	1,0	-	-	-	-	200	25	15
126.	Прочие палаты и спальни	Г – 0,0	2,0	0,5	-	-	-	-	100	25	15
127.	Приемные фильтры и боксы	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	100	25	15
Лаборатории организаций здравоохранения											
128.	Помещения приема, выдачи и регистрации анализов	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20
129.	Лаборатории проведения анализов, кабинеты серологических исследований, колориметрические	Г – 0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	40	10
130.	Препараторские, лаборантские общеклини-	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15

	ческих, гематологи- ческих, биохимических, бактериологичес- ких, гистологи- ческих и цитологических лабораторий, кабинеты взятия проб, цитологических исследований, коагулографии, фотометрии, весовая, термостатная, средоварная, помещение для окраски проб, центрифужная										
131.	Комната хранения реактивов и лаборантской посуды	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	100	-	-
132.	Кабинеты с кабинетами зондирования и взятия желудочного сока	Г – 0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20
133.	Стеклодувная	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	200	40	20
134.	Помещения зубных техников,	Г – 0,8	-	-	4,2	1,5	2000	200	500	20	10

	гипсовые, полимеризацион- ные										
Аптеки											
135.	Площадь для посетителей в зале обслуживания	Г – 0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	200	60	20
136.	Рецептурный отдел, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств	Г – 0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	40	15
137.	Ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная, заготовочная концентратов и полуфабрикатов, контрольно-маркировочная	Г – 0,8	-	-	2,4	0,9	600	400	500	40	10
138.	Стерилизационная, моечная	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	200	40	20
139.	Помещения хранения лекарственных и перевязочных средств, посуды	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	100	-	-
140.	Помещение хранения кислот, средств дезинфекции, горючих и легковоспламеня-	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	75	-	-

	Ющихся жидкостей										
141.	Кладовая тары	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	50	-	-
Стерилизационные помещения и дезинфекционные помещения											
142.	Стерилизационная-автоклавная, помещение приема и хранения материалов	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	200	40	20
143.	Помещение подготовки инструментов	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	200	40	20
144.	Помещение ремонта и заточки инструментов	Г – 0,8	-	-	3,0	1,2	750	200	300	40	15
145.	Помещение дезинфекционных камер	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	75	-	-
146.	Помещение для хранения средств дезинфекции	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	50	-	-
Патологоанатомическое отделение											
147.	Секционная	Г – 0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	-	-	400	40	10
148.	Предсекционная, фиксационная	Г – 0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20
149.	Помещение для одевания трупов	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20
150.	Помещения хранения трупов, похоронных принадлежностей	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	50	-	-

	тей										
Центры гигиены и эпидемиологии, центры дезинфекции и стерилизации											
151.	Диспетчерские, помещения хранения и выдачи готовых приманок, фасовочные средств дезинфекции и бактериальных препаратов	Г – 0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20
152.	Помещения хранения биологических, лекарственных средств, реактивов, средств дезинфиции, кислот	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	100	60	20
153.	Помещения хранения дезинфекционной аппаратуры, инвентаря, белья	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	100	-	-
154.	Комнаты гельминтологов, энтомологов, вирусологов, бактериологов, лаборантские, химические, биохимические лаборатории, серологические,	Г – 0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	-	-	400	40	10

	боксы, препараторские										
155.	Радиологические, радиохимические, помещения спектроскопии и полярографии, лаборатории акустики, вибрации, электромагнитных полей, физиологии труда, средоварочные с боксами, термитные	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15
156.	Моечные	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	20
157.	Помещения взятия проб	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15
158.	Боксы серологических исследований особо опасных инфекций	Г – 0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	40	10
159.	Комнаты зоопаразитологов	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15
160.	Биопробная, помещения хранения питательных сред, предбоксы	Г – 0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20
161.	Помещения дезинфекционных камер,	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	200	40	20

	стерильные цехи										
162.	Помещения сжигания трупов животных и отходов	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	75	-	-
Виварий											
163.	Помещения для содержания животных	Г – 0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	-	-	400	40	10
Организации скорой (неотложной) медицинской помощи											
164.	Диспетчерская	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15
165.	Помещение радиопоста	Г – 0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20
166.	Помещение хранения ящиков выездных бригад	Стеллажи, В – 1,0	-	-	-	-	-	-	75	-	-
167.	Помещения текущего запаса лекарственных средств	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20
168.	Комната выездных бригад	Г – 0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20
Молочные кухни, раздаточные пункты											
169.	Помещения фильтрации и разлива	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15
170.	Остывочная	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	100	60	20
171.	Помещения приготовления и фасовки продуктов	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15
172.	Прием и хранение посуды,	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20

	раздаточная										
Прочие помещения организаций здравоохранения											
173.	Процедурная, манипуляционная	Г – 0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	40	10
174.	Кабинеты, посты медицинских сестер	Г – 0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	40	15
175.	Комнаты дневного пребывания, бесед с врачом, кормления детей	Г – 0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	60	20
176.	Аппаратная (пульт управления) рентгеновских, радиологических и прочих отделений, помещения мытья, стерилизации, сортировки и хранения, бельевые	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	200	60	20
177.	Регистратура	Г – 0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	200	60	20
178.	Коридоры организаций здравоохранения	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	150	90	-
179.	Помещения и места хранения переносной аппаратуры, каталог	Г – 0,0	-	-	-	-	-	-	75	-	-
180.	Веранды	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	100	25	15

187.1	гардеробные уличной одежды: в учреждениях образования, общежитиях, гостиницах, при входах в крупные общественные здания;	Г – 0,0	-	-	1,2	0,3	-	-	150	90	-
187.2	в прочих общественных зданиях	Г – 0,0	-	-	-	-	-	-	75	-	-
188.	Лестничные марши и площадки:										
188.1	главные лестничные марши, тамбуры;	Площадки, пол, ступени, Г – 0,0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
188.2	остальные лестничные марши, тамбуры	Площадки, пол, ступени, Г – 0,0	-	-	-	0,1	-	-	50	-	-
189.	Лифтовые холлы	Г – 0,0	-	-	-	-	-	-	75	-	-
190.	Коридоры и проходы:										
190.1	главные;	Г – 0,0	-	-	-	0,1	-	-	75	-	-
190.2	остальные коридоры	Г – 0,0	-	-	-	-	-	-	50	-	-
191.	Машинные отделения лифтов, помещения установок	Г – 0,8	-	-	-	-	-	-	30	-	-

192.	Чердаки	Г – 0,0	-	-	-	-	-	-	5****	-	-
------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---

* Отсутствие предъявляемых требований.

** Меловые доски следует применять только зеленого и светло-зеленого цвета.

*** Оптимальный уровень освещенности.

**** Освещенность указана для ламп накаливания.

